

技術提案書等の質問回答書 2

令和 4 年 5 月 1 1 日

(仮称) 米沢市立南西中学校新設設計業務公募型プロポーザルにおける質疑について、次のとおり回答します。

No.	書類名称(項)	質問事項	回答
5		敷地周辺の自然環境について、降雪などによる施設への影響で特に考慮すべき点があればご教示ください。	本敷地における自然環境については、基本計画 P3「1-2 計画条件及び配慮」に記載しています。 また、評価要領 P6 テーマ 4 に考慮すべき点を記載しています。
6		大型駐車場について、除雪車などの特殊な車両への対応は想定されていますか。	特別豪雪地域の本市において、駐車場の除雪等は必須となり、その際は特殊車両にて行います。参考としまして、現第二中学校は除雪の際はホイルドーザ 10 t 級 1.6 m ³ を主に使用し、排雪作業時は、ロータリー 300S、10 t ダンプ等を利用して行っております。
7	実施要領 P9 技術提案書等記入上の注意事項	提案書の文字サイズについて、図中の文字は 10.5pt よりも小さくすることは可能ですか。	図中の文字については、注釈等と同じ扱いになりますので、10.5pt 以下でも可とします。
8		工事費に関して、移動家具や書架等の家具、備品等は別途と考えてよろしいでしょうか。	御見込みのとおりです。
9		既存施設(米沢市立第二中学校及び米沢市立第三中学校)における、直近のエネルギー(電力、ガス、油、水道など)使用量をご教示ください。また差し支えなければ年間のエネルギーコストもご教示ください。	回答と併せて「(仮称) 米沢市立南西中学校新設設計業務公募型プロポーザル資料請求書」を掲載しますので、提供希望の方は、上記請求書にて対応をお願いします。 なお、今回御提供する資料は、令和 3 年度の米沢市立第二中学校及び第三中学校の電気、ガス、灯油及び水道の使用量となります。
10	基本計画 P11 2-3 主要施設規模の検討	ピロティについて、具体的な利用の想定(雨天時利用など)などがあればご教示ください。	雨天時や冬期間の部活動等での利用を想定しております。

11	基本計画	基本計画 A 案 B 案に記載されている機械室の配置について、どちらも同じような位置(地上かつ道路側)としているのには何か理由があるのでしょうか。ありましたら、ご教示願います。 また、その機械室の内訳（電気、空調等）をご教示ください。	建物の配置を前提に、敷地を有効に利用したいという考えがありました。 外部へ配置した機械室の内訳は、地上に受水槽、キュービクル及びポンプ室を配置し、地下に消火水槽を想定しました。 なお、機械室の計画に関しては、災害時のBCP 対応も重要な要素と考えています。
----	------	---	---