

整備項目		整備基準	設計内容	適合状況
7 敷地内の通路		(ロ) 幅350センチメートル以上 (ハ) 車いす使用者用駐車施設である旨の表示	幅 表示の有無 センチメートル 有・無	
		ロ 駐車施設の出入口から車いす使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、7に定める敷地内の通路の(1)から(3)までに定める構造		適・否
	(1) 敷地内の通路	イ 粗面又は滑りにくい材料の表面仕上げ	仕上材	適・否
		ロ 融雪装置の設置（他の方法により除雪、排雪又は融雪の措置を講ずる場合はこの限りでない。）	・融雪装置の設置 ・その他の措置	適・否
	(2) 敷地内の通路に段を設ける場合	イ 手すりの設置	手すりの有無 有・無	適・否
		ロ 回り段を設けない。	回り段の有無 有・無	適・否
		ハ 粗面又は滑りにくい材料の表面仕上げ	仕上材	適・否
		ニ 識別しやすい色とし、かつ、つまずきにくい構造	色の区分 有・無	適・否
	(3) 直接地上に通ずる各出入口から道等又は車いす使用者用駐車施設に至る通路（それぞれ1以上）	イ 幅は120センチメートル以上	幅 センチメートル	適・否
		ロ 高低差がある場合は下記構造の傾斜路及び踊場又は車いす使用者用特殊構造昇降機を設置	高低差の有無 段差解消の種別 有・無	適・否
		(イ) 幅は内法120センチメートル以上（段併設の場合は90センチメートル以上）	内法幅 センチメートル	
		(ロ) 勾配は12分の1以下（傾斜路の高さ16センチメートル以下は8分の1以下）	勾配	
		(ハ) 高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場設置	高さ 踏場の踏幅 センチメートル センチメートル	
		(ニ) 手すりの設置	手すりの有無 有・無	
8 観覧席又は客席	(1) 車いす使用者用席	(ホ) 粗面又は滑りにくい材料の表面仕上げ	仕上材	
		(ヘ) 傾斜路の色は、踊場、傾斜路に接する通路等と識別しやすいもの	色の区分 有・無	
	(4) 直接地上に通ずる各出入口から道等に至る通路（それぞれ1以上）	イ 誘導用床材の敷設又は音声による視覚障害者誘導装置等の設置	・誘導用床材 ・音声誘導装置 ・その他の措置	適・否
		ロ 車路に接する部分、車路を横断する部分、傾斜路及び段の上端に近接する通路、踊場部分に注意喚起用床材を敷設	(配置図に敷設位置を記入)	適・否
	(2) 車いす使用者用席に至る通路（1以上）	イ 幅120センチメートル以上	幅 センチメートル	適・否
		ロ 高低差がある場合は、2の(2)のハの(イ)から(ホ)までに定める傾斜路及び踊場を設置		適・否
		(イ) 幅90センチメートル以上、奥行120センチメートル以上	幅 奥行 センチメートル センチメートル	
	(3) 難聴者用席の設置	(ロ) 床面は滑りにくい構造で仕上げ、かつ水平とする。	仕上材	
		(ハ) 前方又は後方に車いす使用者が容易に出入り及び転回できる通路を設置		
	(3) 難聴者用席の設置	イ 難聴者の聴力を補うための装置を設置	難聴者用席 席	適・否