

参加表明書等の質問回答書 5 正誤表

令和 4年 5月 6日

(仮称) 米沢市立南西中学校新設設計業務公募型プロポーザルにおける質疑について、次のとおり回答します。

No.	書類名称(項)	質問事項	回答
16	実施要項 9(3)ク	配置予定技術者の実績要件として 8(1)ア⑨の要件が示されていて、同文中に「元請負人として行った実績」とあります。しかし構造設計事務所や設備設計事務所等の協力事務所から技術者を配置する場合、その業務実績も元請けとしてではなく協力事務所としての実績であることが多いと考えられます。協力事務所から技術者を配置する場合は「元請負人として行った実績」という条件は該当しないものとして頂けないでしょうか。	<del>協力者においても、本実施要領 8 (1) ア⑨のとおり、元請負人として行ったもののみ、実績として扱います。</del>  協力事務所においても、配置予定技術者の評価対象になります。
17	実施要項 5 ⑥ 実施要項 9(8)イ	技術提案等に関する質問の回答日が、実施要項 5 ⑥では5月18日に、実施要項 9(8)イでは5月16日になっています。どちらが正でしょうか。	実施要領 5 実施スケジュール⑥の令和 4年 5月 18 日が正となります。
18	様式 2-2 会社概要 3 社員数	社員数及び資格別技術者数に協力事務所の人数は含まないと考えてよいでしょうか。	御見込みのとおりです。
19	9 (5) 設計共同体協定書の提出について	『米沢市建設工事関連業務委託における共同設計方式実施要綱』をお示し願います。	回答と併せて、「(仮称) 米沢市立南西中学校新設設計業務における共同設計方式実施要領」を掲載しますので御確認ください。なお、「(仮称) 米沢市立南西中学校新設設計業務公募型プロポーザル実施要領」9 第 1 次審査 (5) に記載の、「米沢市建設工事関連業務委託における共同設計方式実施要綱」は、「(仮称) 米沢市立南西中学校新設設計業務における共同設計方式実施要領」に読み替えるものとします。

20	実施要領 _P.1_3_(4)	パブリックコメントの結果公表時期をご教示ください。	ホームページにて公表しております。
21	実施要領 _P.4_8_⑨_a	複合施設の場合、⑨の a の要件が含まれていれば、同種業務の対象となると理解してよろしいでしょうか。	本実施要領 8 (1) ア⑨に記載の建物用途、規模を含む複合施設の場合は、各実績として扱って頂いて結構です。
22	実施要領 _P.4_8_⑨_a および b	小中一貫校、中高一貫校、支援学校等も業務実績の用途の対象となると理解してよろしいでしょうか。	御見込みのとおりです。
23	実施要領 _P.4_8_⑨_a および b	「基本設計及び実施設計業務・・・」とありますが、実績の対象となるには基本設計と実施設計業務の両方を受注していることと理解してよろしいでしょうか。	御見込みのとおりです。 (参考)参加表明書等の質問回答書 4 No. 11 に記載のとおりです。
24	実施要領 _P.7_(3)_イ および様式 3、5	文字サイズは原則 10.5 ポイント以上とありますが、各様式の業務名の記載欄に業務名が納まらない場合、記載欄を調整、又は文字サイズを 10.5 ポイント以下に変更して記載してよろしいでしょうか。	当該様式については、文字サイズの調整は可とします。
25	実施要領 _P.7_(3)	会社の業務実績と配置予定技術者の業務実績が同じ業務の場合、提出する実績証明書等を兼用してよろしいでしょうか。	兼用を可とします。
26	実施要領 _P.7_(3)	「様式規格は A4 規格・縦のみ・・・」とありますが、実績証明書等として A3 サイズの図面等を添付する場合は折り込んでもよろしいでしょうか。	様式については A4 規格とし、実績証明書等については、A4 規格に折り込んで提出してください。
27	実施要領 _P.7_(3)_カ_③	設計 JV として参加する場合、様式 3 に JV の代表構成員および構成員の実績は、併せて最大 5 件まで記載できるとの理解でよろしいでしょうか。	御見込みのとおりです。

28	評価要領_P.2_3 および様式5-1～ 6	配置予定技術者の評価について、実務年数、保有資格登録後経験年数の記載欄がありますが、評価に含まれるのでしょうか。	実務年数及び保有資格登録後経験年数は、評価の対象とはなりません。
29	様式3、5	基本設計と実施設計が別発注で、両方の業務を受注している場合、業務発注年月は基本設計業務の開始日、業務完了年月は実施設計業務の完了日を記載すればよろしいでしょうか。	御見込みのとおりです。 なお、その両方の実施期間が、本実施要領8(1)ア⑨に記載の期間に合致していることが必要になります。